

Puerta Cortafuegos EI2 - 60 - C5



Puerta Cortafuegos EI2 - 60 - C5 (EI260C5)

Calificación: Sin calificación

Precio

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción

Puerta Cortafuegos EI2 - 60 - C5 en Bilbao y Bizkaia (EI260C5)

Puerta metálica cortafuegos EI2 - 60 - C5, de 1 hoja, homologada, formada con chapa galvanizada por ambas caras de espesor 1,5 mm., y cámara intermedia, con aislante térmico e ignífugo en su interior, junta intumescente en el cerco, cerco de chapa de acero galvanizado de espesor 1,5 mm., con patillas para fijación en obra, i/ pernios de acero con posibilidad de regulación. Además manilla y/o cerradura o barra antipánico

Según Normativa vigente de Protección contra incendios.

EI2 (t): La nomenclatura **E** hace referencia a la integridad de los componentes de la puerta. La nomenclatura **I2** hace referencia a la naturaleza y clasificación del material aislante utilizado. (t) se expresa habitualmente en números, y hace referencia al tiempo en minutos para el cual es válido el certificado. **La norma que regula esta nomenclatura es la UNE-EN 1634-1.C5:** La C significa que la puerta lleva incluido un sistema de cierre automático externo, y el número indica la durabilidad del elemento de cierre (en concreto el 5 hace referencia a un elemento ensayado en 200.000 ciclos, según se recoge en la UNE-EN 14600:2005). La norma que regula esta nomenclatura es la **UNE-EN 1191. Cualquier puerta vendida como cortafuegos, según la nueva normativa, debe estar clasificada según la UNE-EN 13501-2, y debe tener un único certificado en el que aparezcan juntos la clasificación a fuego y la de durabilidad del tipo EI2 (t) C5.**

- **Puerta cortafuegos con marcado CE.** No existe un marcado CE para la puerta cortafuegos, y por tanto no puede exigirse. Sólo cumplen con el marcado CE los componentes de la puerta.